CMA 240020349844

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1000

检 验 检 测 报 告

No. (2024)GJCXF-XS00785

样 品 名 称	碳纳米管电热膜
受 检 单 位	——
生 产 单 位	浙江汉纳新材料科技有限公司
委 托 单 位	苏州汉纳材料科技有限公司
检验检测类别	型式检验（安全性能）

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

地址： 南京市江宁滨江开发区天成路36号
电话： 025-84470346 邮编： 211162 网址： www.jszj.net.cn

注　意　事　项

一、本检验检测报告如未加盖本机构检验检测专用章或数据涂改的均无效。

二、本检验检测报告未经本机构书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本机构加盖本机构检验检测专用章确认后方有效。

三、对本检验检测报告中监督检验结果有异议者，请收到《检验结果通知单》后向实施监督检查的产品质量监督部门或者其上级产品质量监督部门申请复检；对其他类别检验检测的结果有异议的，请于收到报告之日起十五日内向本机构提出。

四、送样委托检验，报告中样品相关信息及其所附信息由委托单位提供，本机构出具的检验检测数据、结果仅证明样品所检项目的符合性情况或仅供委托单位了解样品品质之用，未经本机构同意，委托单位不得擅自使用检验检测数据、结果进行不当宣传。

五、检验检测剩余样品务必在收到本检验检测报告三个月（时效期短的按有效期限）内领取，逾期不领者，将按本机构规定处理。

六、报告无主检、审核、批准人签字无效。

检 验 检 测 报 告

No.(2024)GJCXF-XS00785

样品名称	碳纳米管电热膜	规格型号	1.14mm
生产日期\批号	2024-10-18\20241017001	商 标	——
委托单位名称\地址\电话\邮编	苏州汉纳材料科技有限公司\苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区7-102\13584838139\215000		
生产单位名称\地址\电话\邮编	浙江汉纳新材料科技有限公司\浙江省湖州市吴兴区高新区义山路1506号中节能（湖州）节能环保产业园A50幢\18656632791\—		
受检单位名称\地址\电话\邮编	—\—\—\—		

检验检测类别	型式检验（安全性能）	任务来源/任务号	——/——	抽样单编号	——
样品数量	3m²	抽样基数	——	样品编号	(2024)GJCXF-XS00785
抽样日期	——	抽样人员	——	抽样地点	——
样品等级	——	备样量及封存地点	——	封样状态	——
样品到达日期	2024-10-21	样品状态	符合检验检测要求	检查封样人员	——
检验检测日期	2024-10-21～2024-10-25		检验检测地点	本机构滨江开发区天成路36号	
检验检测依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
判定依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
检验检测结论	经检验检测，样品的燃烧性能符合GB 8624-2012标准规定的B_1(C)级要求。 签发日期：2024年11月4日				
备 注	经委托方确认，样品量仅能满足单次试验，不复测。样品相关信息由委托方提供，信息的真实性由委托方负责。				

批准：蔡宇武　　审核：廖强　　主检：蒋守乐

检 验 检 测 结 果

序号	检验检测项目		单位	技 术 要 求	检验检测结果	单项评价
1	临界热辐射通量试验	临界热辐射通量 CHF	kW/m^2	≥4.5	7.0	合格
2	可燃性试验	20 s内焰尖高度 Fs	mm	≤150	横向：55，60，60 纵向：65，60，60	合格
备注	1.检验检测项目及技术要求依据GB 8624-2012对铺地材料规定的B_1(C)级要求； 2.本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据； 3.检验检测数据、结果仅证明本次送检样品所检项目的符合性情况。					

以 下 空 白

检验检测报告附图附照

样品照片：



检验检测报告附图附照

临界热辐射通量试验



图1 试验前试样照片



图2 试验后试样照片

以 下 空 白

简　介

江苏省产品质量监督检验研究院于一九八二年二月经江苏省编制委员会批准成立，是江苏省市场监督管理局直属的全额拨款公益性事业单位，是专业从事产品质量检验检测、能力验证活动、产品认证、质量鉴定、科技研发及技术咨询等技术服务的省级综合检验检测机构，也是实验室认可的能力验证提供者，同时还是国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准的认证机构。本院下设八个国家中心，分别是：

●国家化妆品质量检验检测中心

业务电话：025-84470308 ；传真：025-84470257；地址：南京市秦淮区光华东街 5 号；邮编：210007

●国家农药产品质量检验检测中心（南京）

业务电话：025-84470312、 84470252、 84470324 ；传真：025-84470312 ；地址：南京市秦淮区光华东街 5 号；邮编：210007

●国家工程复合材料产品质量检验检测中心

冶金中心业务电话：025-84470294、84470291；传真：025-84470293；

化建中心业务电话：025-84470296、84470289；传真：025-84470297；

地址：南京市秦淮区光华东街 5 号；邮编：210007

●国家食品包装产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470318 ；传真：025-84470263 ；地址：南京市秦淮区光华东街 5 号 ；邮编：210007

●国家家用电器产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470274；传真：025-84470274；地址：南京市秦淮区光华东街 5 号 ；邮编：210007

●国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470346、84470347；传真：025-84470347 ；地址：南京市江宁滨江开发区天成路 36 号；邮编：211162

●国家电线电缆质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0510-80713730、80713755；传真 0510-80713799；地址：宜兴市新街街道绿园路 500 号；邮编：214205

●国家信息网络产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0512-66591853；传真：0512-65252771；地址：苏州市吴中区吴中大道 1368 号吴中科技园 B 楼； 邮编：215104



江苏质检

JIANGSU QUALITY TESTING